

Отчет

об использовании субсидии на иные цели
Соглашение № 193 от 19 августа 2020 года
(в редакции № 232 от 21 сентября 2020 года)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Наименование и реквизиты документов, подтверждающих целевое использование субсидии
1	<p>Автоматический выключатель Masterpact NT06 H1 630A 3P , Micrologic 5.0H, MCH, XF, MX, 2-ой MX (NT06 H1 3P)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тип продукта - Базовая рама. - Количество полюсов – 3P. - Тип сети – переменный ток. - Код отключающей способности – H1. - Соответствие требованиям по изоляции – в соответствии с IEC 60947-2. - Категория применения: Category B. - Тип присоединения: заднее вертикальное присоединение сверху; заднее горизонтальное присоединение снизу. - Частота сети - 50/60 Гц. - Тип привода: кнопка. - Блок контроля и управления, отображающий величины тока, напряжения, частоты, а также настройки. - Исполнение выключателя: стационарный. - Номинальный ток : 630 А в 40°С. - Номинальное напряжение изоляции: 1000 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2. - Шаг соединения: 70 мм. <p>Сигнальные контакты: - Контакт в слаботочном исполнении стационарного выключателя – 4</p>	шт.	1	<p>Договор поставки № 2020.511617/0727 от 23.10.2020 года, дополнительное соглашение № 1 к договору поставки от 07.12.2020 года, универсальный передаточный документ № 20-010204-0/02 от 23.12.2020 года, акт проведения монтажных работ и испытаний оборудования от 23.12.2020 года, протокол испытаний АВР от 23.12.2020 года, счет на оплату № 20-015366 от 23.12.2020 года, платежное поручение № 863053 от 25.12.2020 года.</p>

<p>штуки. Дистанционное управление: - Контакт мотор-редуктора 200/250В переменный ток стационарного выключателя - 1 штука. - Контакт электромагнита отключения 200/250В переменный ток стационарного выключателя -1 штука. - Контакт электромагнита включения 200/250В переменный ток стационарного выключателя -1 штука. - Рабочая температура: -25...70 °С. - Основным питанием электрических цепей оборудования является сеть переменного тока (В/Гц/Ф): 380-400/50/3 Полная совместимость с оборудованием заказчика ВРУ-1: автоматические выключатели «Masterpact» NT06 H1 – 2 штуки.</p>		
<p>Сумма, утвержденная Соглашением:</p>	<p>руб.</p>	<p>620000,00</p>
<p>Сумма фактических расходов:</p>	<p>руб.</p>	<p>618012,00</p>
<p>Сумма остатка средств субсидии:</p>	<p>руб.</p>	<p>1988,00</p>

И.о. директора



С.А. Молчанова

Главный бухгалтер

С.Г. Белоусова

Ответственный исполнитель

Дульцева
Подпись

А.Ю. Дульцева
тел. 56-53-00 (32-81)

Отчет

о достижении показателей эффективности
и результативности использования субсидии на иные цели
Соглашение № 193 от 19 августа 2020 года
(в редакции № 232 от 21 сентября 2020 года)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			установленное Соглашением	фактическое
1	Кзатрат=Затраты на приобретение оборудования для ремонта системы электроснабжения в здании по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59 за счет субсидии/ Размер субсидии, предусмотренный соглашением*100%	%	<=100	99,68
2	Приобретение оборудования для ремонта системы электроснабжения в здании по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59, в соответствии с перечнем установленным Соглашением	%	100	100

И.о. директора



С.А. Молчанова

Главный бухгалтер

С.Г. Белоусова

Ответственный исполнитель

Подпись

А.Ю. Дульцева
тел. 56-53-00 (32-81)